Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.40, литер А, тел.: (812) 718-25-05, http://78.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.3, тел.: (812) 224-27-84

Предписание № 32-1-273/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга), ИНН 7806041260,

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от «25» июня 2021 года № 32-1-273, 17,29 июня 2021 года инспектором отделения надзорной деятельности ОНДПР Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Козыревым Артёмом Михайловичем, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания детского дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 41, литер А, совместно с Гончаровой Светланой Николаевной - заведующим ГБДОУ детский сад № 15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (на основании приказа Администрации Красногвардейского района №17-к от 23.08.2005).

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации в лестничной клетке на 1 этаже, установлен стол для лица осуществляющего круглосуточную охрану объекта, который препятствует безопасной эвакуации.	п. 16 к), п. 27 б) Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее – ППР в РФ)	01.09.2021	
2.	На 1-ом этаже, перед дверью эвакуационного выхода, ведущего из помещения Группы №2 на лоджию, установлена металлическая решетка, которая ограничивает свободный доступ к эвакуационному выходу.	ППР в РФ, п.16 ж)	01.09.2021	
3.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний указанных средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	ППР в РФ, п. 54	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Красногвардейского района
управления по Красногвардейскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(подпись) А.М. Козырев

«29» июня 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий
ГБДОУ детский сад №15
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

(подпись) С.Н. Гончарова

«29» июня 20 21 г.